

資料14 (参考)主要な諸室の設備一覧

エリア	区分	建築					電気設備					機械設備						非常用電源供給設備					備考	
		カーテン・ブラインド	防(遮)音・吸音性能	可動間仕切	間仕切りネット	二重床	電話(内線含む)	テレビ受信設備	放送受信設備	(無線含む)LAN配管	AV機器	空調	機械設備換気	ガス	給水	給湯	手洗い台等	シャワー設備	照明	コンセント	ポンプ	空調		自動水栓
公園施設	トイレ											○		○	○	○						○	○	
	駐車場										○				○				○					
新体育館	メインアリーナ	○ (遮光)	○		○	○	○	○	○	○	○	○						△	○					
	サブアリーナ	○ (遮光)	○		○	○	○	○	○	○	○	○						△	○					
	メインアリーナ観客席	○ (遮光)						○			○	○												
	武道場	○ (遮光)	○	○		○	○	○	○	○	○	○						△	○					
	スポーツ活動諸室	○ (遮光)	○	○		○	○	○	○	○	○	○						△	○					
	控室等	○	○				○	○	○	○	○	○												
	更衣・シャワー室	○					○		○		○	○	○	○	○	○	○							
	ロッカーエリア	○							○		○	○												
	救護室	○	○				○		○	○	○	○		○	○	○		○	○		○			
	管理事務室	○	○			○ (OAフロア)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○		○			
	器具庫								○			○												
	トイレ								○		○	○		○	○	○		△	△			○	○	
	授乳室	○	○						○		○	○	○	○	○	○								
	エントランス	○					○	○	○	○	○	○												
防災備蓄倉庫											○													
機械室											○			○						○				
新陸上競技場	トラック・インフィールド							○						○				○	○	○			ヘリポート用照明及び自衛隊活動用各種設備を含む。	
	観覧席							○																
	会議室	○	○				○	○	○	○		○	○					○	○		○			
	更衣・シャワー室	○					○		○		○	○	○	○	○	○	○							
	トイレ							○		○	○		○	○	○							○	○	
	控室	○	○				○	○	○	○		○	○											
	器具庫											○												
	事務室	○	○				○		○	○		○	○		○	○							救護室として使用する可能性もあり。	

※注1)照明設備、コンセント、その他法的に必要な設備は適宜設置すること。

※注2)非常用電源供給の照明、コンセントについては、最低限、通常時の1/3以上が使用できるものとする。 (会議室については、通常時と同等とする)